

Nazwa Projektu: **Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.** współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dot. Zapytania Ofertowego z dnia 25.03.2020 r. "Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o."

Odpowiedzi z dnia 09.04.2020 r. na pytania z dnia 08.04.2020 r.

1. W związku ze stanem epidemii oraz złożonością zadania, prosimy o wydłużenie terminu składania oferty o 3 tygodnie.

Zamawiający śledzi bieżącą sytuację związaną z pandemią koronawirusa, jednak w obecnej chwili nie przewiduje się wydłużenia terminu składania ofert, tym bardziej, że wpłynęłoby to na skrócenie terminu wykonania zadania

2. W Zapytaniu ofertowym jest zapis „...wymogiem Zamawiającego w zakresie udziału Wykonawcy w postępowaniu jest, by Wykonawca, w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty, dokonał wizji lokalnej potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego...” prosimy o informację czy jest możliwość złożenia oferty bez odbycia wizji lokalnej ze względu na zaistniałą sytuację w kraju tzn. stan epidemii.

Na obecną chwilę Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

3. W związku z krótkim czasem na „opracowanie projektu budowlanego oraz, po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego, uzyskanie pozwolenie na budowę wraz z wszelkimi niezbędnymi decyzjami i warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – do 30 czerwca 2020 roku.” oraz stanem epidemii – ograniczone funkcjonowanie urzędów administracji publicznej, czy karom podlega przekroczenie terminu uzyskania PnB?

W związku z wcześniejszymi uwagami innych podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu Zamawiający dokona zmiany § 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 umowy, który otrzyma brzmienie:

„1. Wymagane terminy realizacji przedmiotu Umowy:

- 1) projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę wraz z wszelkimi niezbędnymi decyzjami i warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wraz z ich zatwierdzeniem przez Zamawiającego – w terminie umożliwiającym zachowanie terminu wskazanego w punkcie 3.
- 2) dokumentacja wykonawcza wraz z jej zatwierdzeniem przez Zamawiającego – w terminie umożliwiającym zachowanie terminu wskazanego w punkcie 3.”

4. Prosimy o podesłanie:

- i. Schematu technologicznego obecnie obowiązującego na obiekcie
- ii. Schematu technologicznego wraz ze wskazaniem miejsca wpięcia obiegu HT z agregatu
- iii. Schemat PID obowiązującego na obiekcie

Zamawiający wymaga by Wykonawca, w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty, dokonał wizji lokalnej potwierdzonej

Nazwa Projektu: **Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.** współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

przez przedstawiciela Zamawiającego, w trakcie której możliwe będzie zapoznanie się ze specyfiką i warunkami lokalizacji przedmiotu zamówienia i istniejącą infrastrukturą.

5. Prosimy o wskazanie:

- i. Na mapie miejsc wpięcia/przebudowy instalacji zewnętrznych
- ii. Danych dot ciśnienia dyspozycyjnego gazu oraz miejsca wpięcia do sieci
- iii. Dostępnych miejsc na PZT do rozbudowy instalacji technologicznej o urządzenia infrastruktury – instalacje/obiekty towarzyszące w szczególności:
 - a. stacja trafo, rozdzielnice wolnostojące,
 - b. system akumulatora ciepła w wykonaniu wolnostojącym na zewnątrz.

Zamawiający wymaga by Wykonawca, w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty, dokonał wizji lokalnej potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego, w trakcie której możliwe będzie zapoznanie się ze specyfiką i warunkami lokalizacji przedmiotu zamówienia i istniejącą infrastrukturą.